

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 008/2022

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Órgão demandante

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA

Coordenadora do Projeto: Professora Patricia Ashton-Prolla

Observação: Durante a fase de cadastramento das propostas, os interessados nesta Seleção Pública deverão encaminhar seus questionamentos e dúvidas ao edital para a FUNDMED utilizando o e-mail: compras@fundmed.org.br

2. Lote de aquisição:

LOTE 01

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	14 UNIDADES	R\$ 17.000,00	R\$ 238.000,00
KIT VENTILAÇÃO FORÇADA TRANSFORMADOR A SECO 500 KVA			
Kit Trafo a seco modelo 500 Kva. Contém: moto ventiladores, suportes para fixação dos ventiladores, termômetro com contatos para acionamento do sistema de ventilação, painel de comando (conectores, reles, fusíveis, fiação), tubulação, alimentação trifásica 220 V dos motoventiladores e controlador de temperatura necessariamente da marca PEXTRON e modelo PCPT-4.			
Marca: COMTRAFO ou SIEMENS. Em razão da necessidade de compatibilidade com os equipamentos disponíveis, <u>não serão aceitas</u> outras marcas além das especificadas neste termo de referência.			
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 01: R\$ 238.000,00			

LOTE 02

Item	Quantidade	Valor unitário máximo aceitável	Valor total máximo aceitável
01	02 UNIDADES	R\$ 16.250,00	R\$ 32.500,00
CÂMERA TERMOGRÁFICA FLUKE MOD. TIS20+ MAX			
Captura da imagem térmica			
Sensibilidade térmica (NETD): no máximo 100 mK			
Resolução infravermelha: no mínimo 120 x 90 pixels			
IFOV: no máximo 7,6 mRad			
Faixa de medição da temperatura: deve abranger no mínimo a faixa entre 0 °C e 200 °C			
Precisão/Exatidão: ±2 °C			
Ajuste de emissividade: deve dispor de uma biblioteca de materiais, incluindo cobre, bem como permitir a inserção manual do índice de emissividade			

Compensação da temperatura de fundo refletida: deve dispor informação na tela
Banda espectral infravermelha: deve abranger no mínimo a faixa entre 8 µm a 13 µm (onda longa)
Taxa de atualização de quadros: no mínimo 9 Hz
Campo de visão: horizontal no mínimo 45° e vertical no mínimo 34°

Tratamento e análise da imagem

Deve dispor de recurso para fusão da imagem visual e imagem térmica, sobrepondo-as
Software de análise: caso necessário software específico, este deverá ser fornecido

Armazenamento dos dados

Formato de arquivo: no mínimo JPG
Memória interna: mínimo de 4 Gb

Bateria

Tipo: recarregável
Carregamento: com fonte de alimentação CA bivolt (127 a 220 Vca @ 60 Hz), inclusa

Especificações Gerais

Visor: tela LCD de no mínimo 3"
Conectividade: no mínimo por Wi-Fi
Grau de Proteção: IP54 (proteção contra poeira; entrada limitada; proteção contra borrifos de água vindos de todas as direções)
Idioma dos menus: no mínimo português
Temperatura de operação: no mínimo na faixa entre 0 °C e 50 °C

Garantia

Garantia do produto: no mínimo 02 anos

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 02: R\$ 32.500,00

3. Informações gerais para elaboração de proposta e contratação

3.1. A empresa interessada nesta Seleção Pública deverá informar, no ato de cadastramento de sua proposta na Seleção Pública, a **marca** do produto ofertado, sob pena de desclassificação da etapa de lances.

4. Local de entrega

Todos os produtos deverão ser entregues no local indicado abaixo:

Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

Almoxarifado Central do HCPA

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, nº 2350, Bairro Bom Fim, Porto Alegre - RS, CEP 90.035-003 | Telefone: (51) 3359-6243

Horário de entrega: Segunda-feira a sexta-feira, a partir das 08:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:00h.

5. Prazo de entrega:

* Os materiais do lote 01 deverão ser entregues em **até 45** Os materiais do lote 01 deverão ser entregues em **até 40 dias corridos**, a contar do recebimento da ordem de compra que será emitida pela FUNDMED **dias corridos**, a contar do recebimento da ordem de compra que será emitida pela FUNDMED.

*Os materiais do lote 02 deverão ser entregues em **até 90 dias corridos**, a contar do recebimento da ordem de compra que será emitida pela FUNDMED

6. Garantia dos materiais: A garantia dos materiais será de no mínimo 2 anos a contar da data de entrega.

7. Pagamento

O pagamento será feito por depósito na conta em nome do fornecedor, por este indicada, após a apresentação da nota fiscal referente ao objeto, **em até 28 dias consecutivos** da certificação da mesma pela pessoa responsável ou por quem de direito seja competente.

Observações:

A) Deve constar na proposta a seguinte declaração:

“Estão incluídos nesta proposta todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta seleção pública, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.”

B) A proposta apresentada pela empresa arrematante deverá ter prazo mínimo de **60 dias de validade**.

C) Não conformidade com o produto entregue será de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo-lhe custear todas as despesas de remessa do novo produto em substituição ao produto rejeitado, isto no mesmo prazo de 5 dias úteis, a contar da comunicação do parecer técnico.

D) A critério da Comissão Técnica desta Seleção Pública, a empresa vencedora poderá ser diligenciada para fornecer **amostra** do produto ofertado para fins de aprovação definitiva de sua proposta comercial, sem qualquer custo adicional ao contrato, devendo providenciar a entrega no prazo máximo de **5 dias úteis** após o recebimento do pedido.

E) Os e-mails referentes ao processo deverão ser enviados para compras@fundmed.org.br e conter o seguinte ASSUNTO: **“EDITAL 008/2022”**.